



燃烧性能等级标识授权使用证书

证书编号：Fs2021352

委托单位：广州番禺电缆集团有限公司

注册地址：广州市番禺区南村镇

生产单位：广州番禺电缆集团有限公司

生产地址：广州市番禺区南村镇

产品名称：燃烧性能B1级隔离型柔性矿物绝缘电缆

型号规格：NG-A(BTLY)-B1-0.6/1kV 5×16

执行标准：GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

委托单位送检的型号规格为NG-A(BTLY)-B1-0.6/1kV 5×16的燃烧性能B1级隔离型柔性矿物绝缘电缆，按GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行防火安全性能型式检验（检验报告编号为2022300049），其燃烧性能达到GB 31247-2014规定的B₁ (d₀、t₀、a₁)级。现授权委托单位可在上述规格合格的产品及包装上使用本证书规定的燃烧性能等级标识，请严格遵守标识使用的有关规定。

发证日期：2022年4月8日

签发人：

张翔

证书有效期至：2025年4月7日

应急管理部四川消防研究所

标识证书专用章

